

BUREAU VERITAS
Certification



**CERTIFICADO BVC DE PRODUCTOS
EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIOS**

Nº de Certificado: ES023909-A

En aplicación del procedimiento de BVC para la certificación de "Extintores portátiles de Incendios" que se corresponde con los requerimientos de las normas UNE EN 3 parte 7:2004; UNE EN 3 parte 8: 2007; UNE EN 3 parte 9:2007; UNE 23110 parte 6:1996 y UNE 23110 parte 6 1ª Modificación:2000, BVC ha establecido que los productos:

EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIOS

con las siguientes designación y características:

Marca: RECIPRESS

Modelo: C2

Tipo presurización y PS: PERMANENTEMENTE PRESURIZADO 174 bar

Agente extintor (tipo y carga): 2kg CO₂

Tº de utilización: -20ºC/+60ºC

Eficacias: 34B

Realizado por el fabricante:

RECIPRESS, S.A.

Polígono Industrial Vallegón, nave 6, 39709-SAMANO-CASTRO URDIALES (Cantabria)

están sometidos por el fabricante a los ensayos y control de la producción de fábrica y por Bureau Veritas Certification, S.A., a la evaluación, el ensayo de tipo y el control de producción y a la vigilancia permanente del control de producción de la fábrica conforme a los requerimientos establecidos en las normas referenciadas en este certificado.

Este certificado permanece válido mientras el producto, las condiciones de fabricación y del control de producción, no hayan cambiado significativamente hasta el 01 de octubre de 2011.

Lugar y fecha de emisión inicial: Barcelona, 01 de octubre de 2008

Lugar y fecha de actualización: Madrid, 08 de abril de 2010

Firmado:


Pedro González
Dirección Técnica

Bureau Veritas Certification S.A.
Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24
Polígono Industrial La Granja
28108 - Alcobendas
MADRID
Entidad de Certificación con Acreditación ENAC: 018-C-PR/045

